

DENEY SERTİFİKASI

TEST CERTIFICATE



TÜRK
STANDARLARI
ENSTİTÜSÜ
TURKISH
STANDARDS
INSTITUTION

Firma Unvanı Company Name	: TEPE BETOPAN YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Firma Adresi Company Address	: BİLKENT BEYTEPE KÖYÜ YOLU NO:5 ÇANKAYA -/ANKARA
Numunenin Tanımı Sample Description	: Kendinden Renkli Selüloz Elyaf Takviyeli Çimento Esaslı Levha (Self-colored Cellulose Fiber Reinforced Cement Based Sheet)
Ticari Marka/Model Commercial Brand/ Model	: TEPE BETOPAN / -
Deneylerin Yapıldığı Tarih Aralığı Date Interval of Tests	: 27.02.2019 - 16.04.2019
Uygulanan Standard(lar) / Metot (lar) ve/veya Tebliğ/Yönetmelik Applied Standard/Method and/or Notification / Regulations	: 18/02/2015 - TS EN 13823+A1, 19/11/2018 - TS EN ISO 1716, 25/04/2013 - TS EN 13501-1+A1, 13/07/2010 - TS EN ISO 1182
Deney Raporları Related Test Reports	: TSE / 16/04/2019 - 465434, TSE / 16/04/2019 - 465437, TSE / 16/04/2019 - 465436, TSE / 16/04/2019 - 465438
Özet Açıklama Summary Explanation	: Firma tarafından gönderilen numune(ler) yukarıda atıf yapılan raporun(ların) verildiği laboratuvar(lar)da test edilmiş ve yukarıda atıf yapılan deney raporunda(larında) uygulanan ilgili standard(lar) / metot(lar) / tebliğ(ler) / yönetmelik(ler) maddesine(lerine) göre uygunluk bulunmuştur. <i>The sample(s) submitted by the company has been tested in laborator(y)(ies) where the above mentioned report(s) are given and found to comply with the relevant clause(s) of the applied standard (s) / method (s) / communique (s) / regulation (s) in test report(s) above mentioned</i>



Sonuç (Result)

Yangına Tepki Sınıfı : A1

Reaction To Fire Class : A1

e-imzalı/e-signed

SENCER GÜVEN

YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
DIRECTORATE OF CONSTRUCTION MATERIALS FIRE AND ACOUSTICS
LABORATORY

Sertifika No : LAB17-DS/129

Veriliş Tarihi : 17.04.2019

Son Geçerlilik Tarihi : 17.04.2022

Certificate No

Date of Issue

Date of Expiry

Bu sertifika istek üzerine yukarıda atıf yapılan rapor(lar)a istinaden düzenlenmiş olup sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu sertifika herhangi bir "Ürün Belgesi" veya "Uygunluk Belgesi" niteliğinde değildir. Bu sertifika TSE marka kullanım hakkı vermez, ayrıca partiyi temsil etmez. *This certificate was prepared upon request according to the mentioned test report(s) above and represents only tested sample(s). This certificate does not represent any "Product Certificate" or "Certificate of Conformity". This certificate does not give permission to use the brand of TSE, also does not represent the batch.*

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/SertifikaDogrulama.aspx?p=lxw5pa9> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

Please, question the authenticity and validity of the certificate from the given link <https://evrakkontrol.tse.org.tr/SertifikaDogrulama.aspx?p=lxw5pa9>

